

 <p>FÉDÉRATION DES SERVICES ÉNERGIE ENVIRONNEMENT</p> <p>Fedene</p> <p>LES OPÉRATEURS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE CHALEUR RENOUVELABLE</p>	NOTICE DE POSTE		Date : J/M/20**	Version : V1
	MOP N°19 Découpe amont/aval d'une bride sans contact avec l'amiante [bride contenant un joint (susceptible d'être) amianté]		Date de communication au CHSCT : J/M/20**	

Nature de l'intervention : l'opération consiste à découper en amont et en aval d'un joint de bride une canalisation afin d'éviter d'avoir à toucher le joint en question.

Empoussièrément attendu

Emp < VLEP

Niveau du risque amiante

☐ Niveau VLEP
< 10 F/I

☐ Niveau 1
< 100 F/I

☐ Niveau 2
< 6000 F/I

(Art. R4412-98 du Code du travail)

Moyen de protection collective	Equipement de protection individuelle	
<ul style="list-style-type: none"> Balisage de la zone d'intervention Panneaux de signalisation « chantier interdit au public Protection de la zone de travail par un film plastique Aspirateur haute efficacité Matériel d'accès en hauteur si nécessaire) Produits mouillants et/ou surfactants Lingettes humides Ruban adhésif <p>Sacs à déchets siglés :</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Port obligatoire de : Combinaison cat. 3 type 5/6 à cagoule aux coutures recouvertes ou soudées Bottes de sécurité PVC ou chaussures de sécurité avec sur-chaussures Demi-masque à filtre P3 ou TM3P à ventilation assistée Gants étanches 'risque chimique' Étanchéité liaison poignets, chevilles et cou par bande adhésive Lunettes masques si demi-masque 	

Durée prévue de l'intervention :

-Vacation de 2h30 Maximum

-10 min pour habillage, 10min pour déshabillage/décontamination

-20 min de pause après les vacations

Phase de travail	Risques	Pictos	Mesures de protection
Préparation de la zone de travail -Consigner les équipements -Purger la canalisation -Maîtriser les flux d'air -Définir les zones de travail -S'assurer que tous les outils et équipements nécessaires à l'intervention sont présents dans la zone.	<ul style="list-style-type: none"> Entrée dans le local d'une personne extérieure à l'intervention 	 	Balisage de la zone d'intervention Panneaux de signalisation « chantier interdit au public » Protection de la zone de travail par un film plastique
Habillage - Vêtir la combinaison - Test d'étanchéité du masque	<ul style="list-style-type: none"> Déchirure de la combinaison Mauvais ajustement des équipements 		Travail par binôme (de préférence) Equipement de rechange

FEDENE
Version 1- 01/07/2016

1

Découpe de la canalisation	Inhalation de fibres d'amiante liée à : <ul style="list-style-type: none"> La présence de fibres d'amiante sur le pourtour du joint de bride. 		Injection de mousse polyuréthane et mise en place d'un ruban adhésif au droit du joint ; confinement autour de la bride. Respect du mode opératoire n° 19
Nettoyage et repli après intervention	Inhalation de fibres d'amiante liée à : <ul style="list-style-type: none"> La présence de fibres d'amiante sur les surfaces, les outils et les équipements 		Port obligatoire des EPI Aspiration du sol, des outils et des équipements à l'aide de l'aspirateur THE Nettoyage aux lingettes humides des outils et des équipements. Respect du mode opératoire n° 19
Gestion des déchets - Fiche de suivi des déchets BSDA	<ul style="list-style-type: none"> Libération des fibres par mauvaise fermeture du sac ou déchirement du sac 		Double sac à déchets

Règles d'hygiène



Les travailleurs ne doivent ni boire, ni manger, ni fumer dans les zones de travail concernées (art. R4412-20 du Code du Travail)

Ils doivent se laver les mains avant d'aller boire ou manger.

Les travailleurs ne doivent pas porter des vêtements et des protections individuelles souillées par des agents chimiques dangereux en dehors des zones de travail.

Les travailleurs doivent respecter la procédure de décontamination amiante.

Dispositifs de premier secours

Conduite à tenir en cas d'exposition accidentelle :

1) si l'exposition accidentelle se produit au cours d'une intervention, il faut :

- soustraire le salarié concerné de la zone d'exposition,
- procéder à sa décontamination,
- lui faire passer une visite médicale de contrôle.

2) si l'exposition accidentelle est découverte après l'intervention, se conformer aux actions décrites en « b » et « c » ci-dessus.

Mesures d'urgence en cas d'accident

N° d'urgence**

Secouriste du travail :

Rédacteur Nom : Visa :	Vérificateur Nom : Visa :	Approbateur Nom : Visa :
Avis du médecin du travail :	Date :	Nom : Visa :

*BSDA : Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés

** N° d'urgence et secouriste du travail : à renseigner selon organisation locale