


|  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--------------|
|  | <b>NOTICE DE POSTE</b>   |  | Date :<br>J/M/20**                           | Version : V1 |
|  | <b>MOP N°2</b><br><b>Remplacer un filtre dans une centrale de traitement d'air, susceptible d'être polluée par la présence d'amiante dans l'immeuble</b> |  | Date de communication au CHSCT :<br>J/M/20** |              |

**Nature de l'intervention :** l'opération consiste au remplacement d'un filtre d'une centrale d'air potentiellement pollué à l'amiante par démontage après surfactage du support de filtre

**Empoussièrément attendu**

Emp<VLEP




**Niveau du risque amiante**

☐ Niveau VLEP  
<10F/l

☐ Niveau 1  
< 100 F/l

☐ Niveau 2  
< 6000 F/l

(Art. R4412-98 du Code du travail)



| Moyen de protection collective   | Equipement de protection individuelle   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Balisage de la zone d'intervention</li> <li>Panneaux de signalisation « chantier interdit au public</li> <li>Protection de la zone de travail par un film plastique</li> <li>Aspirateur haute efficacité</li> <li>Matériel d'accès en hauteur su nécessaire)</li> <li>Produits mouillants et/ou surfactants</li> <li>Lingettes humides</li> <li>Ruban adhésif</li> </ul> <p>Sacs à déchets siglés :</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Port obligatoire de :</li> <li>Combinaison cat. 3 type 5/6 à cagoule aux coutures recouvertes ou soudées</li> <li>Bottes de sécurité PVC ou chaussures de sécurité avec sur-chaussures</li> <li>Demi-masque à filtre P3 ou TM3P à ventilation assistée</li> <li>Gants étanches 'risque chimique'</li> <li>Étanchéité liaison poignets, chevilles et cou par bande adhésive</li> <li>Lunettes masques si demi-masque</li> </ul>  |  |

Durée prévue de l'intervention :

-Vacation de 2h 30 Maximum

-10 min pour habillage, 10min pour déshabillage/décontamination

-20 min de pause après les vacations

| Phase de travail  | Risques   | Pictos  | Mesures de protection   |
|---|---|---|---|
| <b>Préparation de la zone de travail</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consigner les équipements</li> <li>- Maîtriser les flux d'air</li> <li>- Définir les zones de travail</li> <li>- S'assurer que tous les outils et équipements nécessaires à l'intervention sont présents dans la zone.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrée dans le local d'une personne extérieure à l'intervention</li> </ul>         | <br> | Balisage de la zone d'intervention<br>Panneaux de signalisation « chantier interdit au public »<br>Protection de la zone de travail par un film plastique |
| <b>Habillage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vêtir la combinaison</li> <li>- Test d'étanchéité du masque</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Déchirure de la combinaison</li> <li>Mauvais ajustement des équipements</li> </ul> |   | Travail par binôme (de préférence)<br>Equipement de rechange  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Remplacement du filtre de CTA</b>                            | Inhalation de fibres d'amiante liée à : <ul style="list-style-type: none"> <li>La présence de résidus d'amiante sur le support</li> <li>Une dégradation du filtre</li> </ul> |  | Surfacter ou mouiller régulièrement l'élément à démonter.<br>Respect du mode opératoire n° 2   |
| <b>Nettoyage et repli après intervention</b>                    | Inhalation de fibres d'amiante liée à : <ul style="list-style-type: none"> <li>La présence de fibres d'amiante sur les surfaces, les outils et les équipements</li> </ul>    |  | Port obligatoire des EPI<br>Aspiration du sol, des outils et des équipements à l'aide de l'aspirateur THE<br>Nettoyage aux lingettes humides des outils et des équipements.<br>Respect du mode opératoire n° 2 |
| <b>Gestion des déchets</b><br>- Fiche de suivi des déchets BSDA | <ul style="list-style-type: none"> <li>Libération des fibres par mauvaise fermeture du sac ou déchirement du sac</li> <li>Mauvaise séparation des déchets</li> </ul>         |  | Double sac à déchets   |

### Règles d'hygiène



Les travailleurs ne doivent ni boire, ni manger, ni fumer dans les zones de travail concernées (art. R4412-20 du Code du Travail)

Ils doivent se laver les mains avant d'aller boire ou manger.

Les travailleurs ne doivent pas porter des vêtements et des protections individuelles souillées par des agents chimiques dangereux en dehors des zones de travail.

Les travailleurs doivent respecter la procédure de décontamination amiante.

### Dispositifs de premier secours

Conduite à tenir en cas d'exposition accidentelle :

1) si l'exposition accidentelle se produit au cours d'une intervention, il faut :

- soustraire le salarié concerné de la zone d'exposition,
- procéder à sa décontamination,
- lui faire passer une visite médicale de contrôle.

2) si l'exposition accidentelle est découverte après l'intervention, se conformer aux actions décrites en « b » et « c » ci-dessus.

### Mesures d'urgence en cas d'accident

N° d'urgence\*\*

Secouriste du travail :

|                              |                                 |                                |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Rédacteur<br>Nom :<br>Visa : | Vérificateur<br>Nom :<br>Visa : | Approbateur<br>Nom :<br>Visa : |
| Avis du médecin du travail : | Date :                          | Nom :<br>Visa :                |

\*BSDA : Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés

\*\* N° d'urgence et secouriste du travail : à renseigner selon organisation locale